Kontrolný zoznam JASLE - novostavba

	(Dimenzovanie priestorov sa odvíja od potrieb osoby na vozíku)	**splnené**	**nesplnené**
1. **Parkovanie**	a) Vyhradené stojisko pre osoby ŤZP s rozmermi 3,5 m x 5 m je umiestnené najbližšie ku vstupu do budovy[1], b) zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník		
2. **Vstup na pozemok a do budovy**	a) chodník ku vstupu do budovy je bezbariérovo užívateľný (bez schodov), je široký najmenej 1,5 m b) hlavný vstup do objektu je zabezpečený v úrovni chodníka bez výškových rozdielov[2], c) ak je pri vstupe potrebné prekonať výškový rozdiel (sklon chodníka väčší ako 1:21), prekonáva sa pomocou rampy (podľa bodov 4. a 5.), d) je vytvorený orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (napr. signálny pás alebo akustický maják pri vstupe do budovy). Poznámka: Šikmá schodisková plošina a schodolez nie sú povolené prostriedky na prípadné prekonanie výškových rozdielov pred vstupom do budovy.		
3. **Vstupné dvere, vstupná hala a informácie**	a) pred dverami a v zádverí je voľná manévrovacia plocha Ø 1,5 m, do ktorej nezasahuje dverné krídlo, b) svetlá šírka dverí je aspoň 0,9 m, pri dvojkrídlových dverách je aspoň jedno z krídel široké 0,9 m, c) ak sa navrhujú presklené vstupné dvere sú označené kontrastným farebným značením vo výške 1,4 m – 1,6 m, d) osadenie ovládacích prvkov, napr. zvonček, spínač osvetlenia, je vo výške 0,80 m - 1,2 m, e) vo vstupnej hale je voľný priestor s Ø 1,5 m na manévrovanie s kočíkom alebo invalidným vozíkom, f) informácie pre rodičov vo vstupnej hale sú osadené vo výške najviac 1400 mm g) jednoduché navádzanie detí do jednotlivých oddelení pomocou vodiacich línií a farebných kontrastov, alebo pomocou farebného kódovania jednotlivých prevádzkových častí, h) zo vstupnej haly je zabezpečený vstup do bezbariérovej záchodovej kabíny pre návštevníkov / zamestnancov Poznámka: Ak sa realizuje informačný pult, má byť bezbariérovo prístupný (výška pultu / okienka max. 0,85 m aspoň v jednom úseku). Informačný pult musí byť vybavený prenosnou indukčnou slučkou.		

[1] Ak zariadenie nedisponuje žiadnym vlastným parkoviskom, je potrebné, aby aspoň na ceste bola vyhradená plocha na krátkodobé parkovanie, ktorú môžu rodičia využiť na odstavenie auta, keď prinesú dieťa do jaslí.

[2] Všetky vstupy do budovy (hlavný ako aj vedľajšie pre zamestnancov a pre zásobovanie) majú spĺňať podmienku bezbariérového užívania.

4. **Parametre rampy** **(ak sa navrhuje)**	a) pozdĺžny sklon rampy je najviac 1:12 (8,3%), odporúča sa sklon najviac 1:15 (6,7 %), b) dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m, c) svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m, odporúča sa 1,6m, d) voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a na konci rampy je najmenej Ø 1,5 m, e) odpočívadlo medzi dvomi ramenami rampy je najmenej 2 m dlhé (ak je rampa dlhšia ako 9 m) Poznámka: ramená rampy musia byť priame, nie zatočené do oblúka		
5. **Vybavenie rampy** **(ak sa navrhuje)**	a) držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy vo výške 0,9 m a vo výške 0,75 m, b) vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m alebo obruby proti vybočeniu kolies do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), c) zdrsnený a nešmykľavý povrch rampy, d) označenie začiatku a konca rampy farebne a povrchovo kontrastným varovným pásom, Poznámka: exteriérová rampa musí byť kvalitne odvodnená, odporúčame aby bola aj zastrešená.		
6. **Trasy po budove**	a) bezbariérový a plynulý prechod do všetkých prevádzkových častí pre osoby na vozíku, b) šírka chodby najmenej1,5 m, ktorá umožňuje manévrovanie osôb na vozíku,		
7. **Riešenie výškových rozdielov v budove**	Výškový rozdiel v komunikačných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - výťah s parametrami podľa bodu 9, - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 4 a 5, Poznámka: V novostavbe nie sú prípustné šikmé schodiskové plošiny ani schodolezy!		
8. **Schodisko** **(ak má budova viac ako jedno podlažie)**	a) rameno schodiska má šírku najmenej 1,2 m, b) schodiskové stupne sú riešené s plnými podstupnicami, c) nástupná hrana schodiskových stupňov neprečnieva cez podstupnicu, d) držadlá sú osadené po obidvoch stranách ramena schodiska vo výške 0,9 m a 0,75 m, e) schodiskové ramená sú priame (nie zatočené)		
9. **Výťah** **(ak má budova viac ako jedno podlažie)**	a) výťahová kabína má rozmer najmenej 1,1 m x 1,4 m, b) manévrovacia plocha najmenej Ø 1,5 m pred výťahom, c) šírka dverí do kabíny najmenej 0,9 m, d) ovládacie prvky výťahu, vrátane privolávača výťahu, sú vo výške 0,8 m -1,2 m, e) ovládacie zariadenia výťahu sú čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillove písmo), dotykové ovládacie panely sa nesmú používať, f) v kabíne je akustická informácia o polohe výťahu (nutné pre ľudí so zrakovým postihnutím) g) sklopné sedadlo v blízkosti ovládacieho panela		

10. **Okná, dvere**	a) svetlá šírka dverí je najmenej 0,9 m, dvojkrídlové dvere majú najmenej jedno krídlo široké 0,9 m, b) dvere sú bezprahové, c) dverová kľučka je osadená najmenej 0,4 m od rohu miestnosti a to z obidvoch strán dverí, d) všetky ovládacie prvky sú vo výške 0,4 m – 1,2 m, e) dvere na balkón / terasu majú prah vysoký najviac 2 cm, pričom je zabezpečený bezbariérový prechod do exteriéru, f) výška okenného parapetu je najviac 0,6 m. Poznámka: vyhovujúce sú okná otváravé, otváravo-výklopné alebo posuvné.		
11. **Bezbariérová záchodová kabína**	a) rozmery záchodovej kabíny sú aspoň 1,6 m x 1,8 m (odporúča sa 1,8 m x 2,2 m), b) dvere sú široké najmenej 0,9 m, otvárajú sa smerom von zo záchodovej kabíny alebo sú posuvné, c) vedľa WC misy je voľný priestor najmenej 0,8 m na zasunutie a presadnutie z vozíka, optimálne po oboch stranách WC misy, d) sklopné držadlá sú po oboch stranách WC misy, e) umývadlo má podomietkovú / úspornú zápachovú uzávierku – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, f) zrkadlo je vo vyhovujúcej výške pre všetkých (v rozmedzí 1 m – 2 m od podlahy), alebo sklopné zrkadlo, g) všetky ovládacie prvky a doplnky sú vo výške najviac 1,2 m h) zariadenie núdzového volania dostupné vo výške 0,4 m od podlahy (ovládateľné pri páde, v ležiacej polohe)		
12. **Šatňa pre deti**	a) pred vstupom do šatne je voľná manévrovacia plocha Ø 1,5 m, do ktorej nezasahuje dverné krídlo, b) svetlá šírka dverí je aspoň 0,9 m, c) dvere do herne sú priehľadné pričom zasklenie je vo výške najmenej 0,6 m – 1,8 m od podlahy, d) v priestore šatne je možné manévrovanie s kočíkom alebo invalidným vozíkom (manévrovacia plocha Ø 1,5 m), e) osadenie ovládacích prvkov je vo výške 0,4 m – 1,1 m, f) dosahová výška na odloženie šatstva detí je najviac 1 m nad úrovňou podlahy, g) lavica má sedaciu plochu vo výške 0,22 m,		
13. **Umyváreň pre deti**	a) dvere sú široké aspoň 0,9 m, b) voľná podlahová plocha najmenej Ø 1,5 m, c) dvere sa otvárajú smerom von z priestoru, alebo sú posuvné, d) výška sedacej dosky detskej záchodovej misy je najviac 0,25 m, záchodové misy sú vizuálne oddelené oddeľovacími stenami (priečkami/ montovanými priečkami) e) umývadlo pre deti je vo výške najviac 0,43 m f) všetky ovládacie prvky sú vo výške najviac 1,1 m g) v blízkosti prebaľovacieho pultu je umývadlo pre personál a polica na odkladanie plienok h) v priestore umyvárne je vanička s ručnou sprchou, spoločnou miešacou batériou a vyčlenený priestor na nočníky		

14. **Herňa** **a spálňa**	a) dvere sú široké najmenej 0,9 m, b) v priestore je zabezpečená voľná manévrovacia podlahová plocha najmenej Ø 1,5 m medzi jednotlivými funkčnými zónami c) širšie uličky medzi nábytkom (min. 0,8 m), d) dosahová výška na skrinky a police je najviac 0,8 m a na ovládacie prvky najviac 1,1 m, e) výška stola pre deti je najviac 0,43 m, f) ležadlo pre dieťa má pevné boky a je prístupné z oboch strán, g) minimálne jedno ležadlo je prístupné pre osoby na vozíku, vedľa ležadla je voľná podlahová plocha Ø 1,5 m Poznámka: Pre deti do troch rokov herňa a spálňa musia byť stavebne alebo priestorovo oddelené (napr. nábytkom).		
15. **Jedáleň (ak je umiestnená)**	a) v jedálni musí byť umývadlo na ruky pre deti, osadené vo výške najviac 0,43 m, b) v jedálni je zabezpečená voľná manévrovacia plocha Ø 1,5 m aspoň pri jednom stole, c) výška sedacej plochy je najviac 0,25 m,		
16. **Exteriérové plochy, terasy, balkóny určené na oddych (ak je umiestnený)**	a) terasa/balkón má hĺbku najmenej 1,5 m, b) spevnené chodníky v záhrade sú široké najmenej 1,5 m a prepájajú jednotlivé funkčné zóny / hracie prvky, c) výškové rozdiely v záhrade sú prekonané pomocou rampy podľa bodov 4. a 5. d) lavice pre deti spĺňajú tieto parametre: -výška sedacej plochy je najviac 0,25 m, -lavica je osadená na spevnenej ploche, -vedľa lavice je spevnená plocha široká najmenej 0,7 m na zasunutie vozíka alebo kočíka. e) v záhrade sú otvorené a prekryté priestory na sedenie a hranie, ktoré sú prístupné a užívateľné bezbariérovým spôsobom Poznámka: Záhrada musí byť oplotená a na záhrade musí byť k dispozícii sklad na uloženie záhradných hračiek a záhradného náradia. Na záhrade nesmie byť umiestnená vodná plocha.		
17. **Priestory pre zamestnancov**	a) priestory pre zamestnancov musia byť bezbariérovo užívateľné, b) zamestnanci majú k dispozícii aspoň jednu bezbariérovú šatňu a bezbariérovú záchodovú kabínu Poznámka: Bezbariérová záchodová kabína pre zamestnancov môže byť súčasne prístupná aj pre návštevníkov		
18. **Izolačná miestnosť (ak je umiestnená)**	a) v miestnosti je zabezpečená voľná manévrovacia plocha Ø 1,5 m b) izolačná miestnosť má mať východ priamo do exteriéru cez balkónové dvere (aby neprebiehal transport infekčného dieťaťa cez spoločné chodby)		

Ak nie je niektorá požiadavka splnená, odporúčame uviesť dôvod v sprievodnej správe k projektovej dokumentácii.