Kontrolný zoznam JASLE – rekonštrukcia budovy

	(Dimenzovanie priestorov sa odvíja od potrieb osoby na vozíku)	splnené	nesplnené
1. Parkovanie	a) vyhradené stojisko pre osoby ŤZP s rozmermi 3,5 m x 5 m je umiestnené najbližšie ku vstupu do budovy[1], b) zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník,		
2. Vstup na pozemok a do budovy	a) chodník ku vstupu do budovy je bezbariérovo užívateľný (bez schodov), b) hlavný vstup do budovy je bezbariérovo užívateľný, iba v odôvodnenom prípade môže byť bezbariérovo sprístupnený vedľajší vstup (miesto hlavného vstupu), c) ak je pri vstupe potrebné prekonať výškový rozdiel (schody alebo sklon chodníka väčší ako 1:21), prekonáva sa pomocou rampy (podľa bodov 4. a 5.), výťahu (podľa bodu 9) alebo pomocou zvislého zdvíhacieho zariadenia (parametre viď bod 9 výťahy), d) je vytvorený orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (napr. signálny pás alebo akustický maják pri vstupe do budovy), Poznámka: Šikmá schodisková plošina je nevhodný spôsob debariérizácie, schodolez nie je povolený.		
3. Vstupné dvere, vstupná hala a informácie	a) pred vstupnými dverami je voľná manévrovacia plocha Ø 1,5 m, do ktorej nezasahuje dverné krídlo, b) svetlá šírka dverí je aspoň 0,9 m, pri dvojkrídlových dverách je aspoň jedno z krídel široké 0,9 m, c) ak sa navrhujú presklené vstupné dvere sú označené kontrastným farebným značením vo výške 1,4 m – 1,6 m, d) osadenie ovládacích prvkov, napr. zvonček, spínač osvetlenia, je vo výške 0,80 m - 1,2 m, e) vo vstupnej hale alebo chodbe je voľný priestor Ø 1,5 m na manévrovanie s kočíkom alebo invalidným vozíkom, f) informácie pre rodičov vo vstupnej hale sú osadené vo výške najviac 1400 mm, g) jednoduché navádzanie detí do jednotlivých oddelení pomocou vodiacich línií a farebných kontrastov, alebo pomocou farebného kódovania jednotlivých oddelení, h) zo vstupnej haly / chodby je zabezpečený vstup do bezbariérovej záchodovej kabíny pre návštevníkov / zamestnancov,		

[1] Ak zariadenie nedisponuje žiadnym vlastným parkoviskom, je potrebné, aby aspoň na ceste bola vyhradená plocha na krátkodobé parkovanie, ktorú môžu rodičia využiť na odstavenie auta, keď prinesú dieťa do jaslí.

4. **Parametre rampy** **(ak sa navrhuje)**	a) pozdĺžny sklon rampy je najviac 1:12 (8,3%), odporúča sa sklon najviac 1:15 (6,7 %), b) dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m, c) svetlá šírka rampy je najmenej 1,1 m, odporúča sa 1,3 m, d) voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a na konci rampy je najmenej Ø 1,5 m, e) odpočívadlo medzi dvomi ramenami rampy je najmenej 2 m dlhé (ak je rampa dlhšia ako 9 m), Poznámka: rameno rampy musí byť priame, nie zatočené do oblúka.		
5. **Vybavenie rampy** **(ak sa navrhuje)**	a) držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy vo výške 0,9 m a vo výške 0,75 m, b) vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m alebo obruby proti vybočeniu kolies do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), c) zdrsnený a nešmykľavý povrch rampy, d) označenie začiatku a konca rampy farebne a povrchovo kontrastným varovným pásom, Poznámka: exteriérová rampa musí byť kvalitne odvodnená, odporúčame aby bola aj zastrešená.		
6. **Trasy po budove**	a) bezbariérový a plynulý prechod do všetkých prevádzkových častí pre osoby na vozíku, b) šírka chodby najmenej 1,2 m umožňuje obmedzené manévrovanie osôb na vozíku, c) pri rekonštrukcii je manévrovacia plocha pred dverami do miestnosti najmenej 1,2 m x 1,5 m.		
7. **Riešenie výškových rozdielov v budove**	Výškový rozdiel na chodbách a na poschodiach je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - výťah s parametrami podľa bodu 9, - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 4 a 5, - zvislé zdvíhacie zariadenie (základné parametre podľa bodu 9) Poznámka: pri zvislom zdvíhacom zariadení je nutné dbať na bezpečnosť napr. pomocou oplášteniа. Šikmá schodisková plošina je nevhodný spôsob debariérizácie, schodolez nie je povolený prostriedok na debarierizáciu.		
8. **Schodisko** **(ak má budova viac ako jedno podlažie)**	a) schodiskové stupne sú riešené s plnými podstupnicami, b) držadlá sú osadené po obidvoch stranách ramena schodiska vo výške 0,9 m a 0,75 m, c) schodiskové ramená sú priame (nie zatočené),		

9. **Výťah** **(ak má budova viac ako jedno podlažie)**	a) výťahová kabína má rozmer najmenej 1,1 m x 1,4 m, b) manévrovacia plocha najmenej 1,2 m x 1,5 m pred výťahom (ak je chodba široká iba 120 cm), c) šírka dverí do kabíny najmenej 0,9 m, d) ovládacie prvky výťahu, vrátane privolávača výťahu, sú vo výške 0,8 m -1,2 m, e) ovládacie zariadenia výťahu sú čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillove písmo), dotykové ovládacie panely sa nesmú používať, f) v kabíne je akustická informácia o polohe výťahu (nutné pre ľudí so zrakovým postihnutím), g) sklopné sedadlo v blízkosti ovládacieho panela		
10. **Okná, dvere**	a) svetlá šírka dverí je najmenej 0,8 m, dvojkrídlové dvere majú najmenej jedno krídlo široké 0,8 m, b) odporúčané sú bezprahové dvere, prah môže mať výšku najviac 2 cm, c) všetky ovládacie prvky sú vo výške 0,4 m – 1,2 m, d) dvere na balkón / terasu majú prah vysoký najviac 2 cm, pričom je zabezpečený bezbariérový prechod do exteriéru, e) výška okenného parapetu je najviac 0,6 m. Poznámka: vyhovujúce sú okná otváravé, otváravo-výklopné alebo posuvné.		
11. **Bezbariérová záchodová kabína**	a) rozmery záchodovej kabíny sú aspoň 1,4 m x 1,8 m, (odporúča sa 1,8 m x 2,2 m), b) dvere sú široké najmenej 0,9 m, otvárajú sa smerom von zo záchodovej kabíny alebo sú posuvné, c) vedľa WC misy je voľný priestor najmenej 0,8 m na zasunutie a presadnutie z vozíka, d) sklopné držadlá sú po oboch stranách WC misy, e) umývadlo má podomietkovú / úspornú zápachovú uzávierku – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, f) zrkadlo je vo vyhovujúcej výške pre všetkých (v rozmedzí 1 m – 2 m od podlahy), alebo sklopné zrkadlo, g) všetky ovládacie prvky a doplnky sú vo výške najviac 1,2 m, h) zariadenie núdzového volania je dostupné vo výške 0,4 m od podlahy (ovládateľné pri páde aj v ležiacej polohe),		
12. **Šatňa pre deti**	a) svetlá šírka dverí je aspoň 0,8 m, b) dvere do herne sú priehľadné pričom zasklenie je vo výške najmenej 0,6 m – 1,8 m od podlahy, c) v priestore šatne je možné manévrovanie s kočíkom alebo invalidným vozíkom (manévrovacia plocha Ø 1,5 m), d) osadenie ovládacích prvkov je vo výške 0,4 m – 1,1 m, e) dosahová výška na odloženie šatstva detí je najviac 1 m nad úrovňou podlahy (u trojročného dieťaťa je dosah cca 1,1 m), f) lavica má sedaciu plochu vo výške najviac 0,25 m,		

13. **Umyváreň** **pre deti**	a) dvere sú široké aspoň 0,8 m, b) voľná podlahová plocha najmenej Ø 1,5 m, c) dvere sa otvárajú smerom von z priestoru, alebo sú posuvné, d) výška sedacej dosky detskej záchodovej misy je najviac 0,25 m, záchodové misy sú vizuálne oddelené oddelovacími stenami (priečkami/ montovanými priečkami), e) umývadlo pre deti je vo výške najviac 0,43 m, f) všetky ovládacie prvky sú vo výške najviac 1,1 m, g) v blízkosti prebaľovacieho pultu je umývadlo pre personál a polica na odkladanie plienok, h) v priestore umyvárne je vanička s ručnou sprchou, spoločnou miešacou batériou a vyčlenený priestor na nočníky,		
14. **Herňa** **a spálňa**	a) dvere sú široké najmenej 0,8 m, b) v priestore je zabezpečená voľná manévrovacia podlahová plocha najmenej Ø 1,5 m medzi jednotlivými funkčnými zónami, c) širšie uličky medzi nábytkom (min. 0,8 m), d) dosahová výška na skrinky a police je najviac 0,9 m a na ovládacie prvky najviac 1,1 m, e) výška stola pre deti je najviac 0,43 m, f) ležadlo pre dieťa má pevné boky a je prístupné z oboch strán, g) minimálne jedno ležadlo je prístupné pre osoby na vozíku, vedľa ležadla je voľná podlahová plocha Ø 1,5 m, Poznámka: Pre deti do troch rokov herňa a spálňa musia byť stavebne alebo priestorovo oddelené (napr. nábytkom).		
15. **Jedáleň** (ak je umiestnená)	a) v jedálni musí byť umývadlo na ruky pre deti, osadené vo výške najviac 0,43 m, b) v jedálni je zabezpečená voľná manévrovacia plocha Ø 1,5 m aspoň pri jednom stole, c) výška sedacej plochy je najviac 0,25 m,		
16. **Exteriérové plochy, terasy, balkóny určené na oddych** (ak je umiestnený)	a) terasa/balkón má hĺbku najmenej 1,5 m, b) spevnené chodníky v záhrade sú široké najmenej, 1,2 m a prepájajú jednotlivé funkčné zóny / hracie prvky, c) výškové rozdiely v záhrade sú prekonané pomocou rampy podľa bodov 4. a 5., d) lavice pre deti spĺňajú tieto parametre: - výška sedacej plochy je najviac 0,25 m, - lavica je osadená na spevnenej ploche, - vedľa lavice je spevnená plocha široká najmenej 0,7 m na zasunutie vozíka alebo kočíka, e) v záhrade sú otvorené a prekryté priestory na sedenie a hranie, ktoré sú prístupné a užívateľné bezbariérovým spôsobom, Poznámka: Záhrada musí byť oplotená a na záhrade musí byť k dispozícii sklad na uloženie záhradných hračiek a záhradného náradia. Na záhrade nesmie byť umiestnená vodná plocha.		

17. **Priestory pre zamestnancov**	a) priestory pre zamestnancov musia byť bezbariérovo prístupné, b) zamestnanci majú k dispozícii aspoň jednu bezbariérovú šatňu a bezbariérovú záchodovú kabínu Poznámka: Bezbariérová záchodová kabína pre zamestnancov môže byť súčasne prístupná aj pre návštevníkov,		
18. **Izolačná miestnosť** (ak je umiestnená)	b) v miestnosti je zabezpečená voľná manévrovacia plocha Ø 1,5 m,		

Ak nie je niektorá požiadavka splnená, je potrebné uviesť dôvod v sprievodnej správe k projektovej dokumentácii.